



Commune de Sarre ~ Comune di Sarre

39, HAMEAU DE TISSORET 11010 SARRE ~ VALLÉE D'AOSTE ~ ITALIE ~ TEL. 0165/215637 ~ FAX 0165/215656 ~ P.I. 00091850073
www.comune.sarre.ao.it ~ info@comune.sarre.ao.it
SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

Al Responsabile del Servizio Tecnico di Sarre
Sede

UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: VERBALE DI SOMMA URGENZA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DEL CANALE RU DE DOIRE IN FRAZIONE ARENSOD.

Il sottoscritto geom. CENTO Roberto, in qualità di Istruttore Tecnico, su richiesta dell'assessore GERBORE Ivan si è recato in data 04/04/2013, in frazione Arensod, a valle della strada comunale "Chemin du Ru de Doire", per constatare una perdita di acqua segnalata da un residente del Comune, proveniente dal canale irriguo "Ru de Doire".

Sul posto erano presenti l'assessore GERBORE Ivan, al quale è pervenuta la segnalazione e il titolare della ditta BORRE S.R.L., specializzata in interventi di ripristino e manutenzione di manufatti e canalizzazioni stradali, contattata direttamente dal Sig. GERBORE.

Dal sopralluogo effettuato ha riscontrato effettivamente che a valle, sulla parete del muro di sostegno della strada comunale "Chemin du Ru de Doire", si è verificata una fuoriuscita di acqua proveniente dal canale medesimo che corre sotto la strada, all'altezza degli appezzamenti di terreno nn. 423 e 478 del Fg. XLII – catasto comune di Sarre, a causa probabilmente di una falla apertasi nella condotta medesima. Attualmente, rispetto al giorno precedente (data della segnalazione del cittadino) asserisce l'assessore GERBORE Ivan, la perdita si è molto ridotta in quanto sono state date immediate disposizioni per chiudere l'acqua del canale per evitare il verificarsi di danni ingenti (crolli di manufatti stradali e/o smottamento dei terreni sottostanti) e quindi l'infiltrazione che si nota in questo momento è quella relativa all'acqua proveniente da altri piccoli ruscelli, convogliata nel "Ru de Doire".



Commune de Sarre ~ Comune di Sarre

39, HAMEAU DE TISSORET 11010 SARRE ~ VALLÉE D'AOSTE ~ ITALIE ~ TEL. 0165/215637 ~ FAX 0165/215656 ~ P.I. 00091850073
www.comune.sarre.ao.it ~ info@comune.sarre.ao.it
SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

Alla luce di quanto rilevato il sottoscritto, per ovvii motivi di pubblica sicurezza ritiene sia necessario intervenire urgentemente per l'esecuzione delle opere di ripristino del canale suddetto atte a rilevare la perdita e sigillarla allo scopo di evitare un possibile crollo del muro di sostegno stradale e conseguenti danni materiali come sopra indicato. A tale scopo ha ordinato alla ditta di fiducia BORRE EGIDIO S.R.L., già presente in loco, l'immediato inizio dei lavori.

L'impresa suddetta si è dichiarata disponibile ad eseguire le opere descritte che da una stima approssimativa ammontano ad euro 2.000,00 + I.V.A. il cui preventivo di spesa seguirà successivamente.

Si chiede pertanto all'amministrazione comunale la relativa copertura della spesa ai fini dell'esecuzione degli interventi di ripristino sopra descritti, dichiarando il presente verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 15 ter comma 9 e seguenti della L.R. 20/06/1996, n. 12.

Si allega al presente verbale la planimetria catastale in scala 1: 1000 con l'individuazione in colore rosso del tratto ove è stata rilevata la perdita, nonché la documentazione fotografica.

Sarre, li 4 aprile 2013

L'ISTRUTTORE TECNICO

Geom. *CENTO Roberto*



VISTO: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Bruno Dott. Arch. AUTELITANO











